

## OZNACZENIA:

### Elementy pompowni:

- 1 - pompa z oprzyrządowaniem do montażu stacjonarnego - kpl. 1
- 2 - zawór zwrotny kulowy DN 50- szt. 1
- 3 - zawór odcinający kulowy DN 50 - szt. 1
- 4 - kolano stal nierdzewna DN 50 (60,3x2) - szt. 1
- 5 a+b - króciec dwukołnierzowy stal nierdzewna DN 50 (60,3x2) - szt. 2
- 6 - żelbetowy zbiornik pompowni  $\phi 1000\text{mm}$  z płytą przykrywającą kl. B do 125 kN wraz z drabinką eksploatacyjną - kpl.1
- 7 - króciec  $\phi 100$  mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1
- 8 a+b - króćce do podłączenia instalacji grawitacyjnej wentylacji pompowni
- 9 - zwężka niesymetryczna dwukołnierzowa stal nierdzewna DN32/50 (42,4x2/60,3x2) - szt. 1

#### ■ POMPA


**ABS PIRANHA 08 W - szt. 1**

#### ■ PARAMETRY PRACY

**wydajność  $Q=1,4-1,6$  l/s**

**wysokość podnoszenia  $H=9,5-7,0$  m**

**nominalna moc silnika pompy  $P_N=0,8$  kW**



<b>I. W. K. P R O J.</b> Mirosław Brzeziński Opole ul. Bytnara "Rudego" 3A/605 NIP: 754-108-21-48 tel. 077/44 25 132	Nazwa i adres obiektu budowlanego :				
	<b>KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI          WIEŚ WARŁÓW - GMINA DOBRODZIĘN</b>				
Przedmiot rysunku :  <b>PROJEKT TECHNOLOGICZNY          PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH          PRZEPOMPOWNI          Pp-1,Pp-2,Pp-3,Pp-4,Pp-5</b>	Branża : sanitarna		Stadium dokumentacji : PB, PW		
	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień :	Data	Podpis
	Projektant	MIROSLAW BRZEZIŃSKI	352/94/OP	ROK 2006	
	St.asys.projek.	mgr inż. PIOTR STODTKO		ROK 2006	
	Sprawdzający	mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ	206/94/OP	ROK 2006	
Skala :	1:25		Nr rysunku :	11	
			Nr egz.:		