

- | | |
|-----------------------|----------|
| - konstrukcja stropów | – REI 60 |
| - ściany zewnętrzne | – EI 30 |
| - ściany wewnętrzne | – EI 15 |
| - przekrycie dachu | – RE 15 |

wydzielenie pożarowe kotłowni ;

- ściany wewnętrzne – EI 60
- stropy – REI 60
- drzwi i inne zamknięcia – EI 30

wydzielenie pożarowe składu opału;

- ściany wewnętrzne – EI 120
- stropy – REI 120
- drzwi i inne zamknięcia – EI 60

Przejścia instalacyjne przez ściany kotłowni i składu opału odpowiednio w klasie odporności pożarowej tych ścian.

IV.2. Budynek Urzędu Miasta jest budynkiem średniowysokim o kategorii zagrożenia ludzi **ZL III**, wymagana klasa odporności pożarowej „**B**”

Dla pomieszczenia piwnic objętego opracowaniem nie stawia się wymagań – jest to pomieszczenie gospodarcze, w którym zostaną zainstalowane rozdzielacze ciepła.

Rozdzielnie c.o. nie wymagają wydzielenia pożarowego od pozostałych pomieszczeń budynku.

Opracowała:
